



> SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E ACESSÓRIOS

> MASTROS E FIXAÇÕES

> MASTROS PARA FIXAÇÃO A MURO OU ESTRUTURA

Elevação até 8 m. Para fixação com dois suportes, excepto para os de 8 m de altura que devem ser fixados com 3 suportes.
A distância entre os suportes deve ser de 60 cm. Em ambientes de alta corrosão recomenda-se a utilização de mastros de aço inoxidável.



■ AT-066A (SS - aço inoxidável)
■ AT-056A (GS - aço galvanizado)

Referência	Modelo	Dimensões	Inclui	Material	Peso (kg)
AT-051A	Mastro de 1 m	Ø1½" x 1 m	1 secção x 1 m	Aço galvanizado	3,3
AT-052A	Mastro de 2 m	Ø1½" x 2 m	1 secção x 2 m	Aço galvanizado	6,6
AT-053A	Mastro de 3 m	Ø1½" x 3 m	1 secção x 3 m	Aço galvanizado	10,0
AT-050A	Mastro de 4 m	Ø1½" x 4 m	2 secções x 2 m	Aço galvanizado	13,0
AT-056A	Mastro de 6 m (2 secções)	Ø1½" x 6 m	2 secções x 3 m	Aço galvanizado	20,0
AT-057A	Mastro de 6 m (3 secções)	Ø1½" x 6 m	3 secções x 2 m	Aço galvanizado	20,0
AT-058A	Mastro de 8 m	Ø2" - Ø1½" x 8 m	3 secções x 3 m	Aço galvanizado	35,0
AT-060A	Mastro de 1 m	Ø1½" x 1 m	1 secção x 1 m	Aço inoxidável	3,0
AT-062A	Mastro de 2 m	Ø1½" x 2 m	1 secção x 2 m	Aço inoxidável	6,0
AT-063A	Mastro de 3 m	Ø1½" x 3 m	1 secção x 3 m	Aço inoxidável	9,0
AT-085A	Mastro de 4 m	Ø1½" x 4 m	2 secções x 2 m	Aço inoxidável	12,0
AT-066A	Mastro de 6 m (2 secções)	Ø1½" x 6 m	2 secções x 3 m	Aço inoxidável	18,0
AT-067A	Mastro de 6 m (3 secções)	Ø1½" x 6 m	3 secções x 2 m	Aço inoxidável	18,0
AT-068A	Mastro de 8 m	Ø2" - Ø1½" x 8 m	3 secções x 3 m	Aço inoxidável	30,0

Cumpram com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, NBR 5419